

DATENBLATT CHROMOFLEX PRO


GLASS TOUCH DMX
SCHWARZ | WEISS

DATA SHEET CHROMOFLEX PRO

GLASS TOUCH DMX
BLACK | WHITE

ARTIKELNUMMER | ITEM NO. :
66000426 | 66000427

Barthelme
LED Solutions



KONTAKT | CONTACT

Josef Barthelme GmbH & Co. KG
Oedenberger Str. 149
90491 Nürnberg | Germany
T: +49 911 42 476 0
E: info@barthelme.de
www.barthelme.de

07|2016

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN
VORBEHALTEN.
SUBJECT TO TECHNICAL
CHANGES.

ARTIKELNUMMER | ITEM NO. : 66000426 | 66000427

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

BEZEICHNUNG DESCRIPTION	66000426	66000427
Farbe Color	schwarz black	weiß white
Betriebsspannung Operating voltage	10-24 V DC	
Schutzklasse Protection class	III	
Stromaufnahme Current consumption	2-10 mA	
Bussystem Bus system	DMX	
Steuerbare Kanäle Controllable channels	max. 4	
Umgebungstemperatur Ambient temperature ta	0-50 °C (empfohlen recommended ≤ 30 °C)	
Abmessung L x B x H Dimension L x W x H	80 x 80 x 23 mm	
Eigenschaften Features	berührungsempfindliche Scheibe Touch-sensitive pane	
Beschreibung Description	<ul style="list-style-type: none"> zur Steuerung von DMX-Controllern (z.B. CHROMOFLEX Pro DMX) For control of DMX controllers (eg CHROMOFLEX Pro DMX) zur Ansteuerung eines oder mehrerer DMX-Dimmer For control of one or more DMX dimmer beliebig viele DMX-Controller via DMX-Bus vernetzbar Any number of DMX controllers can be networked via DMX bus Geringer Leistungsverbrauch Low power consumption 	

Bitte lesen Sie vor Montage/Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung! | Please read instruction manual before installation/commissioning!



Das Gerät kann in jede handelsübliche Unterputz- oder Hohlwanddose eingesetzt werden. Entfernen Sie zu diesem Zweck den Glass Touch Aufsatz vom Montagerahmen indem Sie die vier Madenschrauben mit dem mitgelieferten Imbusschlüssel lösen. Befestigen Sie den Montagerahmen, schließen Sie das Glass Touch an die Spannungsversorgung an und befestigen Sie den Aufsatz wieder mit den Madenschrauben.

The device can be used in any standard flush or cavity wall box. Remove the glass touch attachment on the mounting frame by loosening the four allen screws with the supplied allen wrench. Attach the mounting frame, connect the glass touch to the power supply and attach the essay again using the screws.

